



Osasco, 19 Março de 2019.

**A**

**Prefeitura de Osasco – Secretaria da Saúde**  
**À Sr. Secretário**

O sindicato realizou visitas técnicas no próprio municipal UBS Carmeno Naghy, realizando levantamentos para melhorar das condições de trabalho dos servidores municipais ali lotados, com base nas informações colhidas e observadas para melhorar as condições de laboro destes no que mais se aproxima com a legislação vigente, sendo assim vamos esmiuçar a baixo o que foi constatado e nossas solicitações embasado na legislação vigente.

- 1- Solicitamos o PPRA e o PCMSO daquele próprio municipal, a fim de averiguar se os riscos ambientais estão sendo atenuados ou eliminados através das ações de Saúde e Segurança do trabalho bem como os exames médicos periódicos com os devidos exames complementares e cópia da Comunicação de acidente de trabalho dos últimos 12 meses dos servidores vítimas de acidentes e doenças do trabalho daquela Secretaria.
- 2- O quadro de servidores daquele próprio municipal está defasado, sobrecarregando os demais, com relatos de DORT entre outras moléstias psicofisiológicas pelo desdobramento destes profissionais para complementar a tarefa.
- 3- Os servidores não estão sendo capacitados conforme NR 32 da portaria 3214 da CLT, como também o local não acompanha o Lay Out conforme RDC 50 do Ministério da Saúde.

Orientamos que estas medidas corretivas sejam realizadas no prazo máximo de 20 dias a partir do protocolo deste ofício, caso não ocorra o Sindicato tomara medidas cabíveis para proteção e bem estar do servidor municipal.

Certo de Vossa compreensão, e pronto atendimento antecipo meus agradecimentos.  
Cordialmente e à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.


Antônio Rodrigues dos Santos  
Presidente

O local esta sendo habitado por uma Revoada de Pombos, e os mesmos transmitem diversas doenças dentre elas a criptococose oriundo das fezes secas dos pombos (Contaminação via respiratória).



A UBS não apresenta desratização, dedetização e limpeza da caixa d'água, com vários relatos de animais peçonhentos e ataque de aranhas e escorpiões a servidores e munícipes.

As casas ao lado da UBS estão desbarrancando, o talude de sustentação apresenta rachaduras e pequenos deslocamento de terra, colocando em risco grave e iminente todos os servidores e munícipes que utilizam este local, orientamos a imediata interdição da UBS para obras de contenção e sustentação.





Foi observado que o esgoto das casas adjacentes estão sendo derramados nas dependências da UBS, transmitindo doenças e criando ambiente para criação do mosquito da dengue.

O mobiliário e os medicamentos estão embolorados, deixando os servidores municipais em ambiente habitado por fungos e com péssimo odor, orientamos a imediata manutenção das infiltrações de água e terra para melhorar as condições de laboro

